

Obec Nová Polhora
Nová Polhora 95, 044 44 Kráľovce

Číslo: NP-152/2020

v Novej Polhore 18.05.2020

Oznámenie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Dňa 13.05.2020 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť o vydanie stavebného povolenia na

stavbu: **Logisticko-priemyselný park Nová Polhora – STAVBA S7: Logisticko – výrobný areál**

stavebné objekty: **SO 7.05.1 Prípojka elektrickej energie VN pre T6-S7**

SO 7.05.2 Transformovňa T6-S7

SO 7.05.3 Prípojka elektrickej energie VN pre T7-S7

SO 7.05.4 Transformovňa T7-S7

stavebníka: **NOVÁ POLHORA INVEST, s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice**

Na predmetnú stavbu Obec Nová Polhora vydala rozhodnutie o umiestnení stavby č. 239/2014 zo dňa 25.7.2014 a rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia č. 289/2016 zo dňa 22.8.2016 a č. NP-145/2018 zo dňa 16.7.2018.

Obec Nová Polhora, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejňuje:

Kópiu žiadosti o stavebné povolenie týkajúcej sa stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie Okresného úradu Košice – okolie č. 2012/01405 zo dňa 20.07.2012 vydané v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť Logisticko - priemyselný park Nová Polhora, stavby S2 - S7 je prístupné na Okresnom úrade Košice – okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice.

Anton Šimčák
starosta obce

Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

Vyvesené dňa: 19.05.2020

Zvesené dňa:.....

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

NOVÁ POLHORA INVEST, s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice

OBECNÝ ÚRAD Nová Polhora	
Dátum: 13. 05. 2020	
Podanie číslo: 289/2020	Číslo spisu: NP-112/2020
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Vybavuje: Ing. Cangár/0905902742
E-mail: cangar@novapolhorainvest.sk

Obec Nová Polhora
Stavebný úrad

VEC : Žiadosť o stavebné povolenie podľa ust. § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, / stavebný zákon / a ust. § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

I. STAVEBNÍK

Názov : **NOVÁ POLHORA INVEST, s.r.o.**

Adresa / sídlo / stavebníka : **Štúrova 27, 040 01 Košice**

II. NÁZOV STAVBY

Logisticko – priemyselný park Nová Polhora – STAVBA S7 : Logisticko - výrobný areál

- SO 7.05.1 Prípojka elektrickej energie VN pre T6 – S7
- SO 7.05.2 Transformovňa T6 – S7
- SO 7.05.3 Prípojka elektrickej energie VN pre T7 – S7
- SO 7.05.2 Transformovňa T7 – S7

Účel a spôsob užívania stavby : Zásobovanie objektov v areáli S7 elektrickou energiou

Územné rozhodnutie vydané / kým / : Obec Nová Polhora

dňa: 25.7.2014 pod číslom : NP – 239/2014 (právoplatné od 28.8.2014). Platnosť bola predĺžená Rozhodnutím obce Nová Polhora č. 289/2016 zo dňa 22.8.2016 a Rozhodnutím obce Nová Polhora č. NP – 145/2018 zo dňa 16.7.2018 (právoplatné od 8.8.2018).

Miesto stavby : Nová Polhora, okres : Košice - okolie

Predpokladaný termín ukončenia stavby : 12/2023

Druh stavby : líniová

Celkové rozpočtové náklady : 138 097.- Eur (30 727.- + 39 951.- +27468.- + 39 951.-)

III. PARCELNÉ ČÍSLA STAVEBNÉHO POZEMKU A SUSEDNÝCH POZEMKOV

Parcelné čísla stavebného pozemku a druhy / kultúry / stavebného pozemku s uvedením vlastníckych vzťahov :

- parcela „C“ KN č.469/3 - vlastník
- parcela „C“ KN č.469/1 - vlastník
- parcela „C“ KN č.461 - prenájom
- parcela „C“ KN č.462 - prenájom
- parcela „C“ KN č.473 - prenájom
- parcela „C“ KN č.472/1 - vlastník
- parcela „C“ KN č.472/2 - vlastník
- parcela „C“ KN č.472/3 - vlastník

Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb podľa katastra nehnuteľností, alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko : **žiadne**

IV. ÚDAJE O DOKUMENTÁCII

Projekt stavby vypracoval /uvedie sa meno, priezvisko resp. názov, adresa, sídlo projektanta/ :
Ing. František Babčák, RETAR, spol. s r. o., Jantárová 30, 040 01 Košice

V. SPÔSOB USKUTOČŇOVANIA STAVBY

- **dodávateľsky** – zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní

VI. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Stavba pozostáva zo štyroch stavebných objektov. Prvým objektom je prípojka elektrickej energie VN pre transformovňu T6 – S7 22/0,42 kV, 630 kVA, ktorá bude slúžiť ako zdroj elektrickej energie pre napojenie časti Logisticko – výrobného areálu S7 v LPP Nová Polhora.

Napojenie trafostanice T6 – S7 je riešené z trafostanice T5 – S6 , situovanej v Logistickom areáli S6. VN prípojka bude realizovaná jednožilovými káblami s hliníkovými jadrami s PE izoláciou typu 20 – NA2XS2Y 1x150 RM/25, ktoré sa vo VN 22kV rozvádzačoch R – 22 kV trafostaníc T5-S6 a T6 – S7 ukončia VN 22 kV vnútornými káblami koncovkami Raychem. VN 22 kV káble dĺžky cca 300 m sa uložia vo voľnom teréne vo výkope hĺbky 120 cm a šírky 60 cm v pieskovom lôžku, na káble sa uložia PVC krycie dosky a výstražná PVC fólia. Ďalším objektom je bloková trafostanica T6 S7, VN/NN typ UK 3015 s vonkajším ovládaním tvorí svojim vyhotovením jeden konštrukčný celok. Je to kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou VN a NN technológiou. Prístup obsluhy k technológii je z jednej strany. Trafostanica má vonkajšie rozmery (d x š x v): 3000 x 1500 x 2400 mm (vrátane káblovej vane), nadzemná časť má výšku 1640 mm. Celková hmotnosť s technológiou je cca 10 ton. V trafostanici bude osadený jeden transformátor s výkonom 630 kVA. Trafostanica ako celok má krytie IP 23 DH.

Tretím objektom je prípojka elektrickej energie VN pre transformovňu T7 – S7 22/0,42 kV, 630 kVA, ktorá bude slúžiť ako zdroj elektrickej energie pre napojenie ďalšej časti Logisticko – výrobného areálu S7 v LPP Nová Polhora.

Napojenie trafostanice T7 – S7 je riešené z trafostanice T6 – S7 , situovanej v Logistickom areáli S7. VN prípojka bude realizovaná jednožilovými káblami s hliníkovými jadrami s PE izoláciou typu 20 – NA2XS2Y 1x150 RM/25, ktoré sa vo VN 22kV rozvádzačoch R – 22 kV trafostaníc T6-S7 a T7 – S7 ukončia VN 22 kV vnútornými káblovými koncovkami Raychem. VN 22 kV káble dĺžky cca 250 m sa uložia vo voľnom teréne vo výkope hĺbky 120 cm a šírky 60 cm v pieskovom lôžku, na káble sa uložia PVC krycie dosky a výstražná PVC fólia. Posledným objektom je bloková trafostanica T7 – S7, VN/NN typ UK 3015 s vonkajším ovládaním tvorí svojim vyhotovením jeden konštrukčný celok. Je to kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou VN a NN technológiou. Prístup obsluhy k technológii je z jednej strany. Trafostanica má vonkajšie rozmery (d x š x v): 3000 x 1500 x 2400 mm (vrátane káblovej vane), nadzemná časť má výšku 1640 mm. Celková hmotnosť s technológiou je cca 10 ton. V trafostanici bude osadený jeden transformátor s výkonom 630 kVA. Trafostanica ako celok má krytie IP 23 DH.

VII. ZOZNAM ÚČASTNÍKOV KONANIA

/ meno, priezvisko, / názov / a adresa / sídlo /

- NOVÁ POHORA INVEST, s.r.o. – stavebník
- Obec Nová Polhora , Nová Polhora 95, 044 44 Kráľovce - vlastník parcely č. : 461, 462, 473
- RETAR, s.r.o. – Ing. Babčák, Jantárova 30, 040 01 Košice – projektant stavby

V Košiciach, dňa

12. MÁJ 2020

.....

Podpis